



ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-1593/21.08.2012 г.

ДО
УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "
„ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ
РАБОТИ В ДОМОВЕ ЗА МЕДИКОСОЦИАЛНИ
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА" ПО ПРОЕКТИ, ЧАСТ ОТ СРИП НА
МЗ

Относно: Постъпили запитвания по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на Строителни и монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца" проекти, част от СРИП на МЗ", открита с Решение № РД-17-398/03.08.2012 г.

Във връзка с постъпили запитвания по документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на Строителни и монтажни работи в домове за медикосоциални грижи за деца" и в срока по чл. 29, ал. 1 от ЗОП, даваме следните разяснения:

Въпрос № 1: Какъв е вида на PVC дограмата-четирикамерна, петкамерна или.....

Отговор № 1: Видно от Приложената на магнитен носител „Оценка за съответствие за Енергийна ефективност на Инвестиционен проект" Таблица 2 са дадени референтните стойности на коефициентите на топлопреминаване, съобразно които участниците следва да определят вида на дограмата, както следва:

Таблица 2

Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради

№ по ред	Вид на сглобения елемент - завършена прозоречна система	$U_w, W/m^2K$
1.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдирани поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от PVC	1,7
2.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от дърво/покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво	1,8/1,9
3.	Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост	2,0

Въпрос № 2: По част Асансьори:

- 2-1. Асансьор за 6 лица - какъв е вида, размери, брой спирки, вид на врати
- 2-2. Платформен асансьор- вид, размери, брой спирки, товароподемност, височина.

Отговор № 2: Документацията за участие дава възможност на всеки участник да се запознае с техническите параметри на оборудването и допълнителни документи към документацията за всеки отделен обект, на място всеки работен ден, от 11:00 до 14:00 часа.

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР

/Възложител, съгласно Заповед № РД-27-51/22.06.2011 г./

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 P0001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"