

**НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 10 ОТ 2003
Г. ЗА НОРМИ ЗА ДОПУСТИМИ ЕМИСИИ (КОНЦЕНТРАЦИИ В
ОТПАДЪЧНИ ГАЗОВЕ) НА СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТНИ ОКСИДИ И ОБЩ
ПРАХ, ИЗПУСКАНИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ОТ ГОЛЕМИ ГОРИВНИ
ИНСТАЛАЦИИ (ДВ, БР. 93 ОТ 2003 Г.)**

В сила от 08.03.2011 г.

*Издадена от Министерството на околната среда и водите,
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на
регионалното развитие и благоустройството и Министерството на
здравеопазването*

Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 след думите "се получава от" се добавя "бутални".

2. Точка 11 се изменя така:

"11. газови турбини, въведени в експлоатация преди 27 ноември 2003 г."

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:

"(3) В случай на изграждане на голяма горивна инсталация, за която е вероятно да окаже значително въздействие върху околната среда в друга държава - членка на ЕО, компетентните органи са длъжни да осигурят цялата необходима информация и провеждане на консултации в съответствие с изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околна среда."

§ 3. В чл. 6 се създава ал. 3:

"(3) В случай на съществена промяна в дадена горивна инсталация по смисъла на т. 41 от § 1 на допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда към нея се прилагат нормите за допустими емисии за серен диоксид, азотни оксиди и прах, определени в част Б на приложения № 1 - 5."

§ 4. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:

"(1) При експлоатация на нови ГГИ, въведени в действие преди 27 ноември 2003 г., се осигурява прилагането на всички необходими мерки, основани на най-добрите налични техники, с цел емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах да не превишават съответните НДЕ, определени в част А на приложения № 1 - 5."

§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

"(1) Операторите на съществуващи инсталации, изброени в приложение №

6, са длъжни да прилагат всички възможни мерки, основани на най-добрите налични техники, така че от 1 януари 2008 г. емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани от тези инсталации, да са в съответствие с НДЕ, определени за инсталациите по чл. 7, ал. 1."

2. В ал. 3 изразът "за която операторът поеме отговорността" се заменя със "за която операторът е поел отговорността".

§ 6. В чл. 9, ал. 1, т. 1 думите "операторът на съществуващата инсталация поеме отговорността" се заменят с "операторът на съществуващата инсталация е поел отговорността".

§ 7. Член 13 се отменя.

§ 8. Член 16 се отменя.

§ 9. Чл. 17 се изменя така:

"Чл. 17. (1) При авария или спиране на пречиствателните съоръжения на една ГГИ, вследствие на което е налице превишаване на НДЕ, операторът е длъжен, в случай че в рамките на 24 часа не бъде отново постигнато спазването им, да ограничи или да спре работата на инсталацията, или да премине към използване на нискоемисионни горива.

(2) При всички случаи по предходната алинея операторът е длъжен в срок не по-дълъг от 48 часа да уведоми за това компетентните органи.

(3) В рамките на дванадесет месеца общата продължителност на експлоатацията на една горивна инсталация без функциониращи пречиствателни съоръжения не може да превишава 120 часа."

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1:

а) в т. 1 думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с "министъра на икономиката, енергетиката и туризма";

б) в т. 2 думата "повредени" се заменя с "аварирали".

2. В ал. 2 думите "по ал. 2 на чл. 17" се заменят със "за всеки период от 12 месеца по ал. 3 на чл. 17".

§ 11. Член 19 се изменя така:

"Чл. 19. По искане на заинтересованите лица компетентните органи могат да позволят за максимален срок до 6 месеца изключение от задължителното спазване на НДЕ за серен диоксид по глава втора за инсталации, които нормално използват единствено горива с ниско съдържание на сяра, в случаите, когато поради краен недостиг на такива горива операторът на съответната горивна инсталация не може да осигури доставката им."

§ 12. Член 20 се изменя така:

"Чл. 20. (1) По искане на заинтересованите лица компетентните органи могат да позволят изключение от задължението за спазване на НДЕ по глава втора в случаите, когато една инсталация, която нормално използва само газообразно гориво и която в противен случай би трябвало да бъде оборудвана със съоръжения за пречистване на отпадъчните газове, трябва по изключение да използва други горива поради рязко прекъсване на захранването с газ.

(2) Срокът, за който се позволява изключението по ал. 1, не може да превишава 10 денонощия освен в случаите, когато съществува крайна нужда от поддържането на доставките на енергия.

(3) При всички случаи по ал. 1 операторът е длъжен да уведоми незабавно компетентните органи."

§ 13. Създава се чл. 20а:

"Чл. 20а. В случаите на прилагане на изключенията по чл. 19 и 20, както и по част А, ал. 2 и част Б, ал. 2 на приложение № 1 и по част А, ал. 2 на приложение № 4 компетентните органи докладват ежегодно на Европейската комисия."

§ 14. В чл. 21, т. 2 изразът "резултатът от умножението" се заменя със "сборът от резултатите от умноженията".

§ 15. Член 26 се изменя така:

"Чл. 26. (1) При собствени непрекъснати измервания НДЕ в част А на приложения № 1 - 5 се приемат за спазени единствено в случаите, когато оценката на резултатите показва, че за времето за експлоатация в рамките на съответната календарна година:

1. нито една от дванадесетте календарни средномесечни стойности не превишава нормите за допустими емисии;

2. 97 % от всички 48-часови средни стойности не превишават 110 % от нормите за допустими емисии на серен диоксид и прах и 95 % от всички 48-часови средни стойности не превишават 110 % от нормите за допустими емисии на азотни оксиди.

(2) При контролни и при собствени периодични измервания НДЕ се приемат за спазени единствено в случаите, когато измерените стойности не превишават установените в приложения № 1 - 5 норми за допустими емисии."

§ 16. В чл. 27 след думите "всички произволни" се добавя "календарни".

§ 17. Член 28 се изменя така:

"Чл. 28. (1) За нови инсталации по чл. 7, ал. 2 нормите за допустими емисии се приемат за спазени единствено в случаите, когато за работните часове в рамките

на календарна година:

1. нито една от валидираните средноденонощни стойности не превишава стойностите, определени в част Б на приложения № 1 - 5;

2. 95 % от всички валидирани средночасови стойности не превишават 200 % от стойностите, определени в част Б на приложения № 1 - 5.

(2) Валидираните средни стойности се определят, както е посочено в част А, т. 7 на приложение № 9."

§ 18. Създава се чл. 30:

"Чл. 30. (1) За ГГИ с електрическа мощност от или над 300 MW, които получат разрешение за строеж след 25 юни 2009 г., операторът извършва оценка за наличието на следните условия:

1. има ли подходящи места за складиране на въглероден диоксид;

2. технически и икономически възможно ли е изграждането на транспортни връзки;

3. технически и икономически възможно ли е изграждане на инсталация за улавяне на въглероден диоксид.

(2) Ако условията по ал. 1 са изпълними, операторът следва да осигури запазване на подходящо място на площадката за оборудване за улавяне и компресиране на въглеродния диоксид.

(3) Компетентният орган (министърът на околната среда и водите) определя дали условията по ал. 1 са изпълними на базата на данните, представени в оценката на оператора, и на друга налична информация, касаеща в частност опазването на околната среда и човешкото здраве."

§ 19. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В § 2:

а) в т. 4 навсякъде думите "в отпадъчните газове" се заменят с "в единица обем на отпадъчните газове след корекция за съдържанието на влага";

б) създава се т. 5а:

"5а. "общ прах" е общата емисия на всички прахообразни вещества (включително сажди), изпускани в атмосферата;"

в) точка 8 се изменя така:

"8. "гориво" е всеки твърд, течен или газообразен горим материал, използван за горивния процес в горивната инсталация, с изключение на отпадъците по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците, чието изгаряне е регламентирано с Наредба № 6 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр. 78 от 2004 г.);"

г) в т. 9 накрая се поставя точка и се добавя изречението:

"Горивни инсталации, чиито отпадъчни газове фактически се изпускат през

общ комин, се разглеждат като една инсталация, като в този случай терминът горивна инсталация се отнася за цялата група от горивни инсталации.";

д) в т. 10 думата "топлотворната" се заменя с "долната топлотворна".

2. Създава се § 2а:

"§ 2а. Тази наредба въвежда разпоредбите на Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации."

§ 20. Параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 21. Навсякъде в наредбата думите "по искане на заинтересовано лице" се заменят с "по искане на заинтересованите лица".

§ 22. В част А, т. 7 подточки а) и б) на приложение № 9 към чл. 28, ал. 2 се изменят така:

"а) стойностите на 95 %-ните доверителни интервали на всяка една измерена стойност не трябва да превишават със следните проценти съответните норми за допустими емисии:

1. за серен диоксид - с 20 %;

2. за азотни оксиди - с 20 %;

3. за прах - с 30 %;

б) валидираните средночасови и средноденонощни стойности се получават, като от измерените валидни средночасови стойности се извади стойността на съответния доверителен интервал;"

Заключителни разпоредби

§ 23. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник".